

Odborné miesto : 89

III,

Sadzba : SP

| Poč. dátum<br>Kon. dátum                                                             | Poč. stav<br>Kon. stav | Rozdiel stavov | Koef.                     | Hodnota          | Jedn. cena | Výsl. cena |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------|------------|------------|
| Qfix = Teplo fixná zložka $Q_{fix} = P \cdot 1/12$                                   |                        |                | Výpočtom                  | 6,00 [kW]        | 124,68960  | 748,14     |
| Qost = Teplo ostatní (Variabilná zložka)<br>$Q_{ost} = (Q_{para} - Q_{vk}) / 0,0036$ |                        |                | Výpočtom                  | 44922,22 [kWh]   | 0,02010    | 902,94     |
| Epara = Entalpia dodanej pary                                                        |                        |                | Dohodnuté hodnoty         | 2,770000 [GJ/m3] |            |            |
| Evk = Entalpia vráteného kondenzátu                                                  |                        |                | Dohodnuté hodnoty         | 0,167472 [GJ/m3] |            |            |
| Mnk = Množstvo nevráteného kondenzátu<br>$M_{nk} = M_{para} - M_{vk}$                |                        |                | Výpočtom                  | 2,95 [t]         | 2,55590    | 7,54       |
| Mpara = Množstvo dodanej pary $M_{para} = M_{vk} \cdot 1.05$                         |                        |                | Výpočtom                  | 61,95 [t]        |            |            |
| Mvk = Množstvo vráteného kondenzátu                                                  |                        |                | Rozdielom meraných hodnôt |                  |            |            |
| 30.11.10                                                                             | 29972,00               | 59,00          |                           | 59,00 [t]        |            |            |
| 31.12.10                                                                             | 30031,00               |                |                           |                  |            |            |
| P = Regulačný príkon                                                                 |                        |                | Dohodnuté hodnoty         | 72 [kW]          |            |            |
| Qpara = Teplo v dodanej pare $Q_{para} = E_{para} \cdot M_{para}$                    |                        |                | Výpočtom                  | 171,60 [GJ]      |            |            |
| Qvk = Teplo vráteného kondenzátu $Q_{vk} = E_{vk} \cdot M_{vk}$                      |                        |                | Výpočtom                  | 9,88 [GJ]        |            |            |

Spolu :

1 658,62