



LEGENDA:

Názov stavebného objektu	Teplotný výkon doskový výmenník P (kW)	Dimenzie potrubného rozvodu DN (mm)	Dimenzie otvoru prietoku PV (mm)
SO 02.5.22 - OST Žilinský	200	40	65
SO 02.12.28 - OST NPK Komár	220	40	65
SO 02.12.89 - OST L&F	150	32	50
SO 02.23.17 - OST BV Majara	210	40	65
SO 02.24.35 - OST BV Šof. alia	105	32	50
SO 02.26.18 - OST BV TERNI Stf. alia	110	32	50
SO 02.33.17 - OST BV Dabáreva	90	32	50
SO 02.33.17 - OST BV Dabáreva	215	40	65
SO 02.37.42 - OST BV NŠK Predmestská	105	32	50
SO 02.54.69 - OST Bilagradská gendarm	200	40	65
SO 02.60.18 - OST BV Dabáreva	240	40	65

LEGENDA POTRUBÍ:



LEGENDA ARMATÚR:



LEGENDA STROJOV A ZARIADENÍ:



POZNÁMKY:
- ESTIMACE STROJNÉHO A POTRUBNÉHO ZOBRAZENÉ V SKUPINOVEJ ČISTI OST SO VO VÝKRES ZOBRAZENÉ INFORMATIVE
- MONTÁŽ PŘÍKONNÝCH A REK. ARMATÚR REALIZOVAT S PŘÍKONNÝM NA POKROKOVÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
- VÝKRESOVÉ, TUKOVÉ A TEPLONÉ PARAMETRE OST BUDU UPRESNĚNÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘE REALIZACI STAVBY

ENERGIJA, spol. s r.o. BANSKÁ BYSTRICA	
DATUM: 11/2015 STUPEŇ: PS FORMÁT: A4 3 MĚRKA: -	ČÍSLO KÓPE: 02-1006-PS-01/01
VPRACOVANÝ: Ing. ŠAMILA Šán VEDÚCÍ PROJEKTANT: Ing. EDLOVSKÝ Mian HLAVNÝ ING. PROJEKTU: Ing. EDLOVSKÝ Mian	
MÍSTO STAVBY: ŽILINA INVESTITOR: ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s., ULICA KOŠKÁ 11, ŽILINA NÁZOV STAVBY: STAVEBNÉ ÚPRAVY EXIST. ROZVODOV TEPLA A ZMENÁ MĚDIA Z PARNÉHO NA HOROVODNÉ NÁZOV PROJEKTU: KETAPA - VETVA V2 MESTO SO/PS: SO 021 až 73 ODVOZOVÁNIE STANICE TEPLA	
ČASŤ: -	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 02-1006-PS-01/01
NÁZOV VÝKRESU: SCHEMA VZOROVEJ HOROVODNEJ OST VYHOTOVENIE č. 7	ARCHIVNÉ ČÍSLO: E - S - 02 - 3 - 8358/7

