

Príloha č. 3 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 201231,
v zmysle § 19 ods. 2 Zákona 657/2004 Z.z. v platnom znení

a) Adresa odberného miesta: **Riadok 8, TROJLÍSTOK**
Názov odberného miesta: **KOS 50 - Riadok 8**
Charakter odberného miesta: **ÚK/TÚV**

b) Požadovaný max. tepelný príkon na OM: **0,57 MW**

c) Objednané množstvo tepla na rok 2014: **414 849 kWh**

d) Technické parametre teplotnosného média:

Kompaktná odovzdávacia stanica

Primárna strana – horúca voda:
teplota 115/72°C, tlak 0,5-1,2 MPa

Sekundárna strana – teplá voda:
teplá voda na ÚK: 90/70°C, teplota TÚV: 45/55°C

Hodnoty teplotného spádu pri kompaktných odovzdávacích staniciach sú uvedené ako maximálne projektované hodnoty.

f) Odberový diagram:

Objednané množstvo tepla: **414 849 kWh**

ÚK / TÚV: **317 665 / 97 184 kWh**

Ročný regulačný príkon: **78,28 kW**

ÚK / TÚV: **59,94 / 18,34 kW**

Január	Február	Marec
60 356 / 8 747	50 826 / 8 747	47 650 / 7 775
Apríl	Máj	Jún
28 590 / 7 775	3 177 / 7 775	0 / 7 775
Júl	August	September
0 / 7 775	0 / 7 775	3 177 / 7 775
Október	November	December
25 413 / 7 775	44 473 / 8 747	54 003 / 8 743

Január	Február	Marec
11,39 / 1,65	9,59 / 1,65	8,99 / 1,47
Apríl	Máj	Jún
5,39 / 1,47	0,60 / 1,47	0,00 / 1,47
Júl	August	September
0,00 / 1,47	0,00 / 1,47	0,60 / 1,47
Október	November	December
4,80 / 1,47	8,39 / 1,65	10,19 / 1,63

Podmienky dodávky tepla na prípravu TÚV sú určené ustanoveniami Vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z.z. a § 17 ods. 2 a 3 Zákona 657/2004 Z.z. v platnom znení.

g) Cena tepla je tvorená súčtom

- variabilnej zložky ceny **0,0414 €/kWh**
- fixnej zložky ceny **300,0251 €/kW**
- zľavy z variabilnej a fixnej zložky ceny, ktorú dodávateľ poskytne odberateľovi tak, aby výsledná cena dodaného tepla bez DPH prepočítaná na 1 GJ nepresiahla **21,10 €**, pričom po ukončení kalendárneho roka bude vykonané vyúčtovanie variabilnej a fixnej zložky podľa skutočne odobratého množstva tepla
- DPH podľa platných predpisov.

Príloha je účinná od 1.1.2014

V Ružomberku, dňa 31.1.2014

v 3.2.2014 2014

Ing. Vladimír Lajčiak, v.r.

výkonný riaditeľ

Ing. Anton Machola, v.r.

Riaditeľ